

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

№ 7278/08

от 29.09.2014 г.

место вынесения постановления

Зам. главного государственного санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам города Екатеринбурга, зам. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

О.Л. Лосевская

фамилия, имя, отчество

В

лицо, вызванное на рассмотрение дела

рассмотрев дело об административном правонарушении, совершенном

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Верх-Исетская"

название юридического лица

юридический адрес 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, Посадская ул., 28а

фактический адрес

(если он известен)

ОКПО	<u>94362608</u>	ОКВЭД	<u>70.32.1</u>
ИНН	<u>6658226537</u>	ОГРН	<u>1069658030045</u>
р/счет	<u>40702810316090033163</u>	БИК	<u>046577674</u>
корр/счет	<u>30101810500000000674</u>	дата государственной регистрации	<u>26.02.2006</u>

Специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга Силовой Марией Анатольевной, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, кабинет № 406, телефон: (343) 350-77-87, на основании поступившей письменной информации ООО «СТК» (вх. № 8554 от 05.08.2014г), содержащее сведения о нарушении санитарного законодательства ЗАО «УК «Верх-Исетская» при оказании жилищно-коммунальных услуг (горячая вода низкой температуры, неудовлетворительного качества) по адресу г. Екатеринбург, ул. Московская, 56/2, 58, ул. Гурзуфская, 7 и на вводах в жилые дома, по адресам: г. Екатеринбург, ул. Московская, 40, 42, 48, 48а, ул. Радищева, 57, 63, ул. Гурзуфская, 18, 24, 26, 28, 32, 34, 36, проведено административное расследование в отношении Закрытого акционерного общества «УК «Верх-Исетская», в соответствии с определением № 01-08-15/7511 от 18.09.2014г. проведено административное расследование в отношении ЗАО «УК «Верх-Исетская».

18.09.2014г. в отношении ЗАО «УК «Верх-Исетская» составлен протокол об административном правонарушении. При рассмотрении дела подтверждены обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении от 18.09.2014г.

УСТАНОВЛЕНО:

ЗАО «УК «Верх-Исетская» допущено нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

На момент проведения испытаний 25.08.2014г.: температура горячей воды в квартире № 8 жилого дома № 58 по ул. Московская, составила 51,6 град. С, при норме 60-75 град. С, температура горячей воды по прибору учета на вводе в дом составила 64 град. С, что соответствует требованиям санитарных правил и норм и подтверждено протоколом лабораторных испытаний качества горячей воды № 24398к от 27.08.2014г., выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; температура горячей воды в квартире № 29 жилого дома № 40 по ул. Московская, составила 55,6 град. С, при норме 60-75 град. С, температура горячей воды по прибору учета на вводе в дом составила 61 град. С, что соответствует требованиям санитарных правил и норм и подтверждено протоколом лабораторных испытаний качества горячей воды № 24392к от 27.08.2014г., выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; температура горячей воды в квартире № 69 жилого дома № 36 по ул. Гурзуфская, составила 52,4 град. С, при норме 60-75 град. С, температура горячей воды по прибору учета на вводе в дом составила 59 град. С, что не соответствует требованиям санитарных правил и норм и подтверждено протоколом лабораторных испытаний качества горячей воды № 24398к от 27.08.2014г., выданными Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

изложение обстоятельств правонарушения

СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 2.4, статьи 19 п. 1 Федерального закона №52 –ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

что является нарушением:

статья закона, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы

Температура воды в разводящей сети ниже нормативных значений не безопасна для жизни и здоровья потребителя (несоблюдение температурного режима подаваемой горячей воды может служить причиной возникновения и распространения инфекционных болезней, загрязнения горячей воды высококонтагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 градусов Цельсия, в их числе – Legionella pneumophila.

и влечет административную ответственность по статье 6.3 КОАП РФ

ЗАО «УК «Верх-Исетская» при осуществлении деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда обладало всеми необходимыми знаниями и возможностями для соблюдения законодательства РФ, должно было и могло принять все зависящие меры к недопущению нарушений, обязанность по соблюдению установленных требований возложена на ЗАО «УК «Верх-Исетская», однако, ЗАО «УК «Верх-Исетская» должным образом и с надлежащей осмотрительностью не отнеслось к выполнению своих обязанностей, возлагаемых законодательством РФ.

ЗАО «УК «Верх-Исетская» не приняты своевременные и достаточные меры, направленные на выполнение требований, установленных действующим законодательством РФ, санитарными правилами и нормами при наличии реальной к этому возможности, что свидетельствует о вине ЗАО «УК «Верх-Исетская» в совершении данного правонарушения.

Учитывая

обстоятельства, смягчающие ответственность – ст. 4.2 КоАП РФ или отягчающие ответственность – ст. 4.3 КоАП РФ

В соответствии с ст. 23.13, Статья 6.3 КоАП РФ

Постановил:

подвергнуть Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Верх-Исетская"

название юридического лица

административному взысканию в виде

штрафа 10.000 руб
предупреждение, штраф с указанием его размеров

Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо (после чего) в суд. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Штраф вносится в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу на счет № 40101810500000010010

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г.Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6670083677 КПП 667001001. Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по Свердловской области)

Код бюджетной классификации 14111628000016000140

ОКТМО 65701000

УИН 14102660015514011496

Постановление вступает в законную силу по истечению 10 суток с момента его вручения, если оно не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с п.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При неуплате административного штрафа постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Постановление вступило в законную силу 20 г.

Зам. главного государственного санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам города Екатеринбурга, зам. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга



О.Л. Лосевская

Постановление получил

Себастьян
подпись представителя юридического лица, подвергнутого взысканию

29.09. 2019 г.